



## Gestion. d énergie confort 1 zone 7j

49110

### Connectivité

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Sorties chauffage | fil pilote |
|-------------------|------------|

### Principales caractéristiques électriques

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Fréquence assignée | 50 Hz |
|--------------------|-------|

### Intensité du courant

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Courant assigné sortie eau chaude | 2 A    |
| Courant assigné sortie chauffage  | 0,03 A |

### Longueur

|  |       |
|--|-------|
| Longueur maximale câble affichage à distance | 100 m |
|--|-------|

### Puissance

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Puissance consommée | 10 VA |
|---------------------|-------|

### Mesures

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Détection délestage | liaison télé-information |
|---------------------|--------------------------|

### Alimentation

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Tension d'alimentation | 230 V AC |
|------------------------|----------|

### Installation, montage

|   |       |
|---|-------|
| Distance max entre boîtier modulaire et boîtier de commande | 250 m |
|---|-------|

### Connexion

|   |                      |
|---|----------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 1 / 4mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble souple | 1 / 4mm <sup>2</sup> |
| Nombre de contacts                      | 4                    |

#### Configuration

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Finesse de programmation | 30 mn |
|--------------------------|-------|

#### Éléments fournis

|                    |  |
|--------------------|--|
| Composition du kit | 1 boîtier modulaire + 1 boîtier d'ambiance |
|--------------------|--|

#### Équipement

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Nombre de zone de programmation | 1                 |
| Nombre d'entrées Hors-gel       | 1                 |
| Nombre de sorties fil pilote    | 3 sorties de 30mA |
| Sorties eau chaude              | 1 NO              |
| Nombre de voie tournante        | 4                 |

#### Utilisation

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Cycle              | hebdomadaire |
| Cycle de délestage | 10 mn        |

#### Sécurité

|   |      |
|---|------|
| Indice de protection IP                           | IP30 |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 03   |

#### Conditions d'utilisation

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Précision de marche     | ± 1 s / 24h |
| Température de stockage | -20 à 70 °C |