



Bloc différentiel P250 4P 250A I_{dn} adj

HBT250H

Architecture

Position du neutre	gauche
Nombre de pôles	4 P
Mode de fixation	platine de fixation

Principales caractéristiques électriques

Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'emploi U _e	220/415 V

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 kV

Intensité du courant

Courant différentiel assigné	30/100/300 mA/1/3/6 A
Tenue au non déclenchement onde 8-20μs	3 kA

Déclenchement

Protégé contre les déclenchements intempestifs	oui
--	-----

Connexion

Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple	35/150 mm ²
Section de raccord bornes aval en câble rigide	35/185 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	35/150 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	35/185 mm ²

Configuration

Sensibilité différentiel réglable	oui
Temps de déclenchement réglable	oui
Temporisation de la protection différentiel	0/60/150/300/500/1000 ms

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
Type de protection différentielle	A

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m